

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-17-12-14-01

Produkt: EGGER Designboden; 5 mm
Product: EGGER Design Flooring; 5 mm

Hersteller: EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Manufacturer: Am Haffeld 1
23970 Wismar / Deutschland

Auftrag: Prüfungen zum Brandverhalten
Order: gemäß DIN EN ISO 9239-1 und DIN EN ISO 11925-2
Reaction to fire tests
according to DIN EN ISO 9239-1 and DIN EN ISO 11925-2

Prüfbericht: 2717619/1
Test report:

Prüfergebnis:
Test result:

| Produkt / Spezifikation <i>Product / Specification</i> | Nenndicke <i>Nominal thickness</i> | Brandverhalten gemäß EN 13501-1 <i>Reaction to fire behaviour acc. to EN 13501-1</i> | | |
|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| | | Kritischer Wärmestrom <i>Critical heat flux</i> | Rauchdichte <i>Smoke production</i> | Klasse <i>Classification</i> |
| EGGER Designboden <i>EGGER Design Flooring</i> | 5 mm | 4,97 kW/m ² | 482,7 %*min | C _{fi} -s1 |

Dresden, 14.12.2017

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter