

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-17-12-14-01

Produkt: EGGER Designboden; 5 mm
Product: EGGER Design Flooring; 5 mm

Hersteller: EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Manufacturer: Am Haffeld 1
 23970 Wismar / Deutschland

Auftrag: Prüfungen zum Brandverhalten
Order: gemäß DIN EN ISO 9239-1 und DIN EN ISO 11925-2
 Reaction to fire tests
 according to DIN EN ISO 9239-1 and DIN EN ISO 11925-2

Prüfbericht: 2717619/1
Test report:

Prüfergebnis:
Test result:

Produkt / Spezifikation <i>Product / Specification</i>	Nenndicke <i>Nominal thickness</i>	Brandverhalten gemäß EN 13501-1 <i>Reaction to fire behaviour acc. to EN 13501-1</i>		
		Kritischer Wärmestrom <i>Critical heat flux</i>	Rauchdichte <i>Smoke production</i>	Klasse <i>Classification</i>
EGGER Designboden <i>EGGER Design Flooring</i>	5 mm	4,97 kW/m ²	482,7 %*min	C _{fi} -s1

Dresden, 14.12.2017

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter