

# CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-10-11-16-01

**Produkt:** EGGER-Laminatfußboden mit folgenden Strukturen:

Struktur ST43 Struktur ST45 Struktur ST46  
 Struktur ST62 Struktur ST66

**Auftraggeber:** EGGER Retail Products GmbH & Co. KG, Im Kissen 19, 59929 Brilon

**Auftrag /  
 Prüfmethodik:** Bestimmung der Rutschfestigkeit gemäß EN 13893

**Prüfbericht:** 270298

**Prüfergebnis:**

Variante	Gleitreibungskoeffizient $\mu$ gemäß EN 13893	Klassifizierung gemäß EN 14041
Struktur ST43	0,53	DS
Struktur ST45	0,46	DS
Struktur ST46	0,39	DS
Struktur ST62	0,59	DS
Struktur ST66	0,54	DS

**Die untersuchten 5 Laminatfußbodenstrukturen erfüllen die Anforderungen für die Klasse DS gemäß EN 14041 von  $\mu \geq 0,3$ .**

Dresden, 16.11.2010

*R. Emmerich*

Leiter des Prüflaboratoriums



*J. J. J.*

verantwortlicher Bearbeiter