

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-10-11-16-01

Produkt: EGGER-Laminatfußboden mit folgenden Strukturen:

Struktur ST43 Struktur ST45 Struktur ST46
 Struktur ST62 Struktur ST66

Auftraggeber: EGGER Retail Products GmbH & Co. KG, Im Kissen 19, 59929 Brilon

Auftrag /

Prüfmethodik: Bestimmung der Rutschfestigkeit gemäß EN 13893

Prüfbericht: 270298

Prüfergebnis:

| Variante | Gleitreibungskoeffizient μ gemäß EN 13893 | Klassifizierung gemäß EN 14041 |
|---------------|--|-----------------------------------|
| Struktur ST43 | 0,53 | DS |
| Struktur ST45 | 0,46 | DS |
| Struktur ST46 | 0,39 | DS |
| Struktur ST62 | 0,59 | DS |
| Struktur ST66 | 0,54 | DS |

Die untersuchten 5 Laminatfußbodenstrukturen erfüllen die Anforderungen für die Klasse DS gemäß EN 14041 von $\mu \geq 0,3$.

Dresden, 16.11.2010

R. Emmerich

Leiter des Prüflaboratoriums



J. J. J.

verantwortlicher Bearbeiter