

## **KB-Hoch-210163-2**

# **KLASSIFIZIERUNGSBERICHT**

**Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1<sup>1)</sup>**

## **CLASSIFICATION REPORT**

*Reaction to fire classification according to EN 13501-1<sup>1)</sup>*

**Auftraggeber**  
*Client*

**Fritz Egger GmbH & Co. OG**  
Weiberndorf 20  
A-6380 St. Johann in Tirol

**Gegenstand**  
*Subject*

**"EGGER Eurodekor Flammex"**  
**"EGGER Eurodekor MDF Flammex"**

**Beschreibung**  
*Description*

Melaminharzbeschichtete Spanplatten und MDF-Platten nach EN 13986 mit brandhemmender und dekorativer Imprägnat-Beschichtung in beliebiger Farbe auf beiden Seiten  
*Melamine-faced particle boards and MDF boards acc. to EN 13986, with fire-retardant and decorative impregnation facing with arbitrary colour on both sides*

**Klassifizierung**  
*Classification*

**B – s2,d0**

**Berichtsdatum**  
*Issue date*

23.03.2021

**Geltungsdauer / Validity**


siehe Abschnitt 5.1 / *confer to section 5.1*

Dieser Bericht umfasst 7 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.

*The report comprises 7 pages and must not be used or reproduced partially or in extracts. For legal interests, only the German wording is decisive.*

**Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt den Bericht KB-Hoch-210163 vom 17.03.2021.**

***This classification report replaces the report KB-Hoch-210163 issued on 17.03.2021.***



<sup>1)</sup> EN 13501-1:2018