

# CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-17-12-14-02

**Produkt:** **EGGER Laminatboden; (6-12) mm**  
*Product:* *EGGER Laminate Flooring; (6-12) mm*

**Hersteller:** EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG  
*Manufacturer:* Am Haffeld 1  
 23970 Wismar / Deutschland

**Auftrag:** **Prüfungen zum Brandverhalten**  
*Order:* **gemäß DIN EN ISO 9239-1 und DIN EN ISO 11925-2**  
*Reaction to fire tests*  
*according to DIN EN ISO 9239-1 and DIN EN ISO 11925-2*

**Prüfberichte:**  
*Test reports:* **2716475/1, 2717619/2**

**Prüfergebnis:**  
*Test result:*

Produkt / Spezifikation <i>Product / Specification</i>	Nennstärke <i>Nominal thickness</i>	Brandverhalten gemäß EN 13501-1 <i>Reaction to fire behaviour acc. to EN 13501-1</i>		
		Kritischer Wärmestrom <i>Critical heat flux</i>	Rauchdichte <i>Smoke production</i>	Klasse <i>Classification</i>
EGGER Laminatboden <i>EGGER Laminate Flooring</i>	6 mm	6,71 kW/m <sup>2</sup>	48,3 %*min	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>
	12 mm	7,23 kW/m <sup>2</sup>	21,6 %*min	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>

Dresden, 14.12.2017



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter