

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-12-09-05-01

Produkt: EGGER-Laminatfußboden ST64

Auftraggeber: EGGER Retail Products GmbH & Co. KG
 Im Kissen 19
 59929 Brilon

**Auftrag /
 Prüfmethdik:** Bestimmung der Rutschfestigkeit gemäß EN 13893

Prüfbericht: 272372

Prüfergebnis:

Gleitreibungskoeffizient μ gemäß EN 13893	Klassifizierung gemäß EN 14041
0,47	DS

Die untersuchte Laminatfußbodenstruktur erfüllt die Anforderungen für die Klasse DS gemäß EN 14041 von $\mu \geq 0,3$.

Dresden, 05.09.2012

R. Amel

Leiter des Prüflaboratoriums



J. P. K.

verantwortlicher Bearbeiter