

ZERTIFIKAT



Hersteller FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Produkte Holzwerkstoff OSB 4 TOP
Prüfdatum 02. -05. 2015

| AgBB - Schema | Anforderung | Eingehalten |
|--|-----------------------------|-------------|
| TVOC- Gehalt nach 3 Tagen | $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ | ✓ |
| Kanzerogene EU-Kat. 1 und 2 oder 1A und 1B Nach 3 Tagen | $\leq 0,01 \text{ mg/m}^3$ | ✓ |
| TVOC- Gehalt Nach 28 Tagen | $\leq 1 \text{ mg/m}^3$ | ✓ |
| SVOC- Gehalt Nach 28 Tagen | $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ | ✓ |
| Kanzerogene EU-Kat. 1 und 2 oder 1A und 1B Nach 28 Tagen | $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$ | ✓ |
| VOC mit NIK (R) Nach 28 Tagen | $R_i \leq 1$ | ✓ |
| VOC ohne NIK Nach 28 Tagen | $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ | ✓ |



Dieses Produkt wurde nach dem AgBB-Leitfaden in der Fassung vom Juni 2012 mit dem akkreditierten Verfahren DIN EN ISO 16000-6 geprüft und ist somit für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Institut für Qualitätsmanagement und Umfeldhygiene
Weikersheim, den 19 Juni 2015

Karl-Heinz Weinisch
Institutsleiter

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe
Umwelt- und Qualitätsmanagement

Beratende Institutionen
Qualitätsstandards:



DGUHT e.V.
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie



BvBb
Bundesverband Bauberater kdR