

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-15-01-14-01

Produkt: EGGER-Laminatfußboden ST51

Auftraggeber: Egger Retail Products GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon

Grundlagen: Bestimmung der Rutschfestigkeit gemäß EN 13893:2003 /
Klassifikation gemäß EN 14041:2008

Prüfbericht: 2714577

Prüfergebnis: Entsprechend den Kriterien für die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14041:2008 kann das oben genannte Produkt für die Eigenschaft „Rutschfestigkeit“ wie folgt bewertet werden:

Eigenschaft	Ermittelter Wert	Deklaration gemäß EN 14041:2008
Rutschfestigkeit gemäß EN 13893:2003	$\mu = 0,54$	Klasse DS

Dresden, 14.01.2015

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter