

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-17-12-14-03

Produkt: **EGGER Comfort-Boden; (8-10) mm**
Product: *EGGER Comfort Flooring; (8-10) mm*

Hersteller: **EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG**
Manufacturer: *Am Haffeld 1
23970 Wismar / Deutschland*

Auftrag: **Prüfungen zum Brandverhalten**
Order: *gemäß DIN EN ISO 9239-1 und DIN EN ISO 11925-2
Reaction to fire tests
according to DIN EN ISO 9239-1 and DIN EN ISO 11925-2*

Prüfbericht:
Test report: **2717619/3**

Prüfergebnis:
Test result:

Produkt / Spezifikation <i>Product / Specification</i>	Nennstärke <i>Nominal thickness</i>	Brandverhalten gemäß EN 13501-1 <i>Reaction to fire behaviour acc. to EN 13501-1</i>		
		Kritischer Wärmestrom <i>Critical heat flux</i>	Rauchdichte <i>Smoke production</i>	Klasse <i>Classification</i>
EGGER Comfort-Boden <i>EGGER Comfort Flooring</i>	8 mm	4,87 kW/m ²	52,3 %*min	C_{fl}-s1
	10 mm	4,58 kW/m ²	50,5 %*min	C_{fl}-s1

Dresden, 14.12.2017

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter