

# CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-15-01-14-03

- Produkt:** EGGER-Laminatfußboden ST65
- Auftraggeber:** Egger Retail Products GmbH & Co. KG  
Im Kissen 19  
59929 Brilon
- Grundlagen:** Bestimmung der Rutschfestigkeit gemäß EN 13893:2003 /  
Klassifikation gemäß EN 14041:2008
- Prüfbericht:** 2714577
- Prüfergebnis:** Entsprechend den Kriterien für die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14041:2008 kann das oben genannte Produkt für die Eigenschaft „Rutschfestigkeit“ wie folgt bewertet werden:

Eigenschaft	Ermittelter Wert	Deklaration gemäß EN 14041:2008
Rutschfestigkeit gemäß EN 13893:2003	$\mu = 0,53$	Klasse DS

Dresden, 14.01.2015

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter