

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-16-01-13-01

- Produkt:** EGGER-Laminatfußboden ST50
- Auftraggeber:** Egger Retail Products GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
- Grundlagen:** Bestimmung der Rutschfestigkeit gemäß EN 13893:2003 /
Klassifikation gemäß EN 14041:2008
- Prüfbericht:** 2715628
- Prüfergebnis:** Entsprechend den Kriterien für die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14041:2008
kann das oben genannte Produkt für die Eigenschaft „Rutschfestigkeit“ wie folgt
bewertet werden:

Eigenschaft	Ermittelter Wert	Deklaration gemäß EN 14041:2008
Rutschfestigkeit gemäß EN 13893:2003	$\mu = 0,51$	Klasse DS

Dresden, 13.01.2016



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter