

# PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-09-05-14-01

**Produkt:** EGGER-Laminatfußboden mit folgenden Bezeichnungen:

ST 93 Used Look  
ST 94 Rustic

**Auftraggeber:** EGGER Retail Products GmbH & Co. KG, Im Kissen 19, 59929 Brilon

**Auftrag /**

**Prüfmethodik:** Bestimmung der Rutschfestigkeit gemäß EN 13893

**Prüfbericht:** 279156

**Prüfergebnis:**


Variante	Gleitreibungskoeffizient $\mu$ gemäß EN 13893	Klassifizierung gemäß EN 14041
ST 93 Used Look	0,48	Klasse DS
ST 94 Rustic	0,30	Klasse DS

Die untersuchten 2 Laminatfußbodenoberflächen erfüllen die Anforderungen für die Klasse DS gemäß EN 14041 von  $\mu \geq 0,3$ .

Dresden, 14.05.2009



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter