

PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-09-05-14-01

Produkt: EGGER-Laminatfußboden mit folgenden Bezeichnungen:

ST 93 Used Look
ST 94 Rustic

Auftraggeber: EGGER Retail Products GmbH & Co. KG, Im Kissen 19, 59929 Brilon

Auftrag /

Prüfmethodik: Bestimmung der Rutschfestigkeit gemäß EN 13893

Prüfbericht: 279156

Prüfergebnis:


Variante	Gleitreibungskoeffizient μ gemäß EN 13893	Klassifizierung gemäß EN 14041
ST 93 Used Look	0,48	Klasse DS
ST 94 Rustic	0,30	Klasse DS

Die untersuchten 2 Laminatfußbodenoberflächen erfüllen die Anforderungen für die Klasse DS gemäß EN 14041 von $\mu \geq 0,3$.

Dresden, 14.05.2009



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter