

# CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

FLO-21-02-03-01

**Produkt:** **EGGER Designboden Green Tec; 7,5 mm**  
*Product:* *EGGER Design Flooring Green Tec; 7.5 mm*  
**Hersteller:** **EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG**  
*Manufacturer:* *Am Haffeld 1, 23970 Wismar / Deutschland / Germany*  
**Auftrag:** **Prüfungen zum Brandverhalten gemäß DIN EN ISO 9239-1:2010 und**  
*Order:* *DIN EN ISO 11925-2:2010*  
*Reaction to fire tests according to EN ISO 9239-1:2010 and EN ISO 11925-2:2010*  
**Prüfbericht:** **2719414/1**  
*Test report:*  
**Prüfergebnis / Test result:**

Produkt / Spezifikation <i>Product / Specification</i>	Nennstärke <i>Nominal thickness</i>	Brandverhalten gemäß EN 13501-1:2010 <i>Reaction to fire behaviour acc. to EN 13501-1:2010</i>		
		Kritischer Wärmestrom <i>Critical heat flux</i>	Rauchdichte <i>Smoke production</i>	Klasse <i>Classification</i>
EGGER Designboden Green Tec <i>EGGER Design Flooring Green Tec</i>	7,5 mm	7,06 kW/m <sup>2</sup>	47,2 %*min	C <sub>fl</sub> -s1*

\* Die Anforderungen der Brandklasse E für Bauprodukte (z.B. Wand- und Deckenverkleidungen) werden ebenfalls erfüllt.

\* *The requirements for fire class E for construction products (e.g. wall and ceiling linings) are also fulfilled.*

Dresden, 03.02.2021



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter