

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-19-07-17-02

**Produkt:** **EGGER HOME Comfort-Boden-Kollektion; (8-10) mm**

*Product:* *EGGER HOME Comfort Flooring collection; (8-10) mm*

**Hersteller:** Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG

*Manufacturer:* Am Haffeld 1, 23970 Wismar  
Deutschland / Germany

**Auftrag:** **Prüfungen zum Brandverhalten gemäß ASTM E648 - 17a**

*Order:* *Reaction to fire tests according to ASTM E648 - 17a*

**Prüfbericht:** **2718597/2**

*Test report:*

**Prüfergebnis:**

*Test result:*

| Produkt / Spezifikation<br><i>Product / Specification</i>                            | Nennstärke<br><i>Nominal<br/>thickness</i> | Klassifizierung gemäß Building Code NFPA 101<br><i>Classification according to Building Code NFPA 101</i> |                        |
|--|--|---|------------------------|
|  |  | Kritischer Wärmestrom<br><i>Critical radiant flux</i>   | Klasse<br><i>Class</i> |
| EGGER HOME Comfort-Boden-Kollektion<br><i>EGGER HOME Comfort Flooring collection</i> | 8 mm                                       | 0,35 W/cm <sup>2</sup>  | II                     |
|  | 10 mm                                      | 0,40 W/cm <sup>2</sup>  | II                     |

Dresden, 17.07.2019

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter