

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ С-АТ.ПБ09.В.00475

Срок действия с 14.06.2018 по 13.06.2021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0039939

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, , Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

FRITZ GmbH&Co. OG Holzwerkstoffe
Адрес: Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol, Austria (Австрия)
Тел.: +43 50 600-0,, Факс: +43 50 600-10111

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FRITZ GmbH&Co. OG Holzwerkstoffe
Адрес: Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol, Austria (Австрия)
Тел.: +43 50 600-0,, Факс: +43 50 600-10111

ПРОДУКЦИЯ

Компакт-плиты EGGER Flammex (бумажно-
слоистые пластики высокой плотности, толщиной 3-13 мм).
Серийный выпуск.

код ОК

код ТН ВЭД
3921 90 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89;

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 690/ТР от 07.06.2018 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РСК.АУТ.0001.Р393430 от 06.06.2018 г. до 05.06.2021 г. выданный ОС ООО «СОЮЗ ТЕСТ», рег. № РОСС RU.31529.04ИЖС0.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.В. Умрихина
подпись

Н.А. Шолин
подпись

Умрихина О.В.

Шолин Н.А.