

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.ПБ37.В.01809

ЗАЯВИТЕЛЬ

EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG .

Адрес: Im Kissen 19, 59929 Brilon, Deutschland, Германия

Телефон +49 2961 770-0, факс +49 2961 770-62222

№ 0012459

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG .

Адрес: Im Kissen 19, 59929 Brilon, Deutschland, Германия

Телефон +49 2961 770-0, факс +49 2961 770-62222

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты декоративные на основе МДФ, покрытые лаком с высокоглянцевыми или матовыми структурами торговой марки Perfect Sense (толщина 10÷25 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 55 3631

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411 14 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4693/РС от 24.06.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия SMK ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.MCK.019.020.CM.10673 от 24.05.2016 г. выдан ОС SMK «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.MCK.ОС.151221.019.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.06.2016 по 26.06.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. ТР

Эксперт (эксперты)

подпись

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия