

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU



Selon l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002
Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur

N° CM-23-B-001

Valable 5 ans à compter du 14/02/2023

Matériau présenté par :

EGGER Panneaux et Décors

Usines de Rion-des-Landes et de Rambervillers
Avenue d'Albret
40 370 Rion-des-Landes

Nature des essais :

Essai par rayonnement

Rapport d'essais :

n° 403/23/0015/A-1-v1 du 14/02/2023
n° 404/17/373 du 19/12/2017

Marque commerciale : Stratifiés ignifugés Flammex

Description sommaire : *Le détail de la description du produit est indiqué dans le(s) rapport(s) d'essai en appui cité(s) ci-dessus.*

- Stratifiés décoratifs ignifugés à base de résines thermodurcissables
- Epaisseur totale : 0,6 à 0,8 mm
- Masse volumique : 1350 (+/- 100) kg/m³
- Aspect : toutes teintes et décors

Classement : M1

Ce classement est valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE. En accord avec le RPC, le classement M du produit ne peut être utilisé dans le cas d'une mise sur le marché comme produit de construction.

Durabilité du classement : non limitée a priori à partir de la mise en service (utilisation intérieur) (Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais en annexe de ce document)

Conditions d'entretien : /

Domaine d'application : AM 9 – éléments de décoration en relief / AM 14 – cloisons coulissantes / AM 15 et 16 – gros mobilier et agencement principal / AM 18 – Siège (Structure)

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. Ces conclusions ne portent que sur les performances de réaction au feu de l'élément objet du présent procès-verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage.

Siège social
10, rue Galilée
S 81050 Champs-sur-Marne
77447 Marne-La-Vallée Cedex 2
Tél +33 (0)1 72 84 97 84

Bordeaux
Allée de Boutaut – BP 227
33028 Bordeaux Cedex
Tél +33 (0)5 56 43 63 00

Siret 775 680 903 00132
APE 7219Z
Code TVA CEE FR 14 775 680 903

Bordeaux, le 14/02/2023

La Chargée d'Essais

Céline REYNAUD

La Responsable Technique Feu

Sandra WARREN