

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU
ACTA DE CLASIFICACIÓN
DE REACCIÓN AL FUEGO DE UN MATERIAL**

Selon l'arrêté du 21 Novembre 2002 relatif à la réaction au feu / prevista en el artículo 5 del decreto de 21 de noviembre de 2002
Laboratoire agréé du Ministère de l'intérieur / laboratorio homologado por el Ministerio del interior

N° CM-17-B-033-ES

valable 5 ans à compter du 19/12/2017 / válida durante el plazo de 5 años a contar desde el 19 de diciembre de 2017

Matériau présenté par / Material presentado por : **EGGER Panneaux et Décors**
Avenue d'Albret
B. P. 1
40 371 Rion les Landes

Marque commerciale / Marca comercial : **STRATIFIE FLAMMEX M1**

Description sommaire / Breve descripción :
✓ Stratifié décoratif ignifugé à base de résines thermodurcissables / laminado decorativo ignífugo a base de resinas termoendurecibles
✓ Epaisseur totale / Grosor total : 0.6 à 0.8 mm
✓ Masse volumique / Densidad volumétrica : 1400 (+/- 100) kg/m³
✓ Aspect : toutes teintes et décors / todos los colores y decoraciones

Le détail de la description du produit est indiqué dans le rapport d'essai en appui cité ci-après / La descripción del producto se detalla en el informe de ensayo correspondiente que aparece más adelante.

Rapport d'essais : **n° 404/17/373 du 19/12/2017**

Nature des essais / Tipo de ensayos : **Essai par rayonnement / Ensayo por radiación**

Classement / Clasificación :

M1

Ce classement est valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE. En accord avec le RPC, le classement M du produit ne peut être utilisé dans le cas d'une mise sur le marché comme produit de construction. Esta clasificación es válida para cualquier aplicación donde el producto no esté sujeto a homologación CE. De acuerdo con la RPC, la clasificación M del producto no puede utilizarse en el caso de la comercialización como producto de construcción.

Durabilité du classement / Duración de la clasificación: non limitée à priori (usage intérieur) / en principio, ilimitada (Uso interior)

(compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais en annexe de ce document / en vista de los criterios derivados de los ensayos descritos en el informe de ensayos adjunto a este documento)

Domaine d'application / ámbito de aplicación : AM 9 – éléments de décoration en relief / elementos de decoración en relieve / AM 14 – cloisons coulissantes / mamparos corredizos / AM 15 et 16 – gros mobilier et agencement principal / muebles grandes y arreglo principal / AM 18 - Siège (Structure)/ Ferroviaire / asiento (estructura)/ferroviario

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. Esta acta de fe únicamente de las características de la muestra analizada y no es extrapolable a productos similares. Asimismo, no constituye una certificación del producto en el sentido del artículo L. 115-27 del Código del Consumidor ni la Ley de 3 de junio de 1994. Estas conclusiones no portent que sur les performances de réaction au feu de l'élément objet du présent procès-verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage. Estas conclusiones se refieren únicamente a la reacción de funcionamiento frente al fuego del elemento sujeto de este informe de clasificación. No

Siège social
10, rue Colisée

77420 Champs-sur-Marne/Chorzów, bajo ninguna circunstancia, ningún otro resultado relacionada con su incorporación en una obra.
Tél +33 (0)1 72 64 97 86

Bordeaux, le 19/12/2017 / Burdeos, a 19 de diciembre 2017

Bordeaux
Allée de Boutaut - BP 227
33028 Bordeaux Cedex
Tél +33 (0)5 56 43 63 00
Fax +33 (0)5 56 43 64 80

SIGNE / FIRMA
La responsable technique feu
Responsable técnica de fuego
Sandra WARREN

APPROUVE / APROBADO
L'Expert Feu
Especialista en fuego
Jean-Marie GAILLARD

www.fcba.fr

Ce document comprend 1 page pour le Procès verbal de classement / Este documento consta de 1 página para el Acta de clasificación.

Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral soit du procès verbal soit de la totalité du document / Sólo se permite su reproducción en forma de facsímile fotográfico íntegro, ya sea del acta o de la totalidad del documento.

Siret 775 680 903 00132
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement