



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.DE.ПБ24.Н00217

№ ПС 005150

Срок действия с 30.10.2019 г. по 29.10.2022 г.

ОКПД 2: 16.21.14.000  
код ЕКПС  
код ТН ВЭД 4411149000

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG. Место нахождения: Im Kissen 19  
Brilon. Germany. Место осуществления деятельности: Im Kissen 19 Brilon. Germany.  
Телефон: +49 2961 770 0. Адрес электронной почты: info-bri@egger.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG. Место нахождения: Im Kissen 19  
Brilon. Germany. Место осуществления деятельности: Im Kissen 19 Brilon.  
Germany. Телефон: +49 2961 770 0. Адрес электронной почты: info-bri@egger.com

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129281, город  
Москва, Олонецкий проезд, дом 18, корпус 1, Э 1, ПОМ III, К 4, офис 24.,  
тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Декоративные плиты на основе MDF, покрытые лаком с высокоглянцевыми  
или матовыми структурами, торговой марки «EGGER Perfect Sense»  
(толщина 10-25 мм), изготовленные в соответствии с технической  
документацией производителя. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).  
Группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96;  
группа дымообразующей способности – Д3 по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11;  
группа токсичности продуктов горения – Т4 по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13;  
Группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 0234/СТ-  
19 от 11.10.2019 г., Испытательная лаборатория  
«Научно-технический центр «СТАРТ» аттестат  
аккредитации № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2021 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Поленов

