

S.C. EGGER Technologia S.R.L.
 Nr. 712 din 02.10.2018

Raport de monitorizare – Septembrie 2018

parametru Formaldehidă(HCHO)
 la coșul de dispersie – Instalație post-ardere catalitică, *Instalație FORMOX C1.36.1*
 în acord cu AIM nr.11 din 26.10.2011, revizia 1 din 15.01.2014

Data		Media la 24H	limita conf. AIM nr.11 din 26.10.2011, rev.01 din 15.01.2014
01.09.2018 00:00	02.09.2018 00:00	1,63	5,00
02.09.2018 00:00	03.09.2018 00:00	1,64	5,00
03.09.2018 00:00	04.09.2018 00:00	1,97	5,00
04.09.2018 00:00	05.09.2018 00:00	2,10	5,00
05.09.2018 00:00	06.09.2018 00:00	2,30	5,00
06.09.2018 00:00	07.09.2018 00:00	2,69	5,00
07.09.2018 00:00	08.09.2018 00:00	2,55	5,00
08.09.2018 00:00	09.09.2018 00:00	2,36	5,00
09.09.2018 00:00	10.09.2018 00:00	2,33	5,00
10.09.2018 00:00	11.09.2018 00:00	2,21	5,00
11.09.2018 00:00	12.09.2018 00:00	2,13	5,00
12.09.2018 00:00	13.09.2018 00:00	1,89	5,00
13.09.2018 00:00	14.09.2018 00:00	1,83	5,00
14.09.2018 00:00	15.09.2018 00:00	1,71	5,00
15.09.2018 00:00	16.09.2018 00:00	1,49	5,00
16.09.2018 00:00	17.09.2018 00:00	1,35	5,00
17.09.2018 00:00	18.09.2018 00:00	1,76	5,00
18.09.2018 00:00	19.09.2018 00:00	1,84	5,00
19.09.2018 00:00	20.09.2018 00:00	2,07	5,00
20.09.2018 00:00	21.09.2018 00:00	2,04	5,00
21.09.2018 00:00	22.09.2018 00:00	1,83	5,00
22.09.2018 00:00	23.09.2018 00:00	1,86	5,00
23.09.2018 00:00	24.09.2018 00:00	1,78	5,00
24.09.2018 00:00	25.09.2018 00:00	1,82	5,00
25.09.2018 00:00	26.09.2018 00:00	1,44	5,00
26.09.2018 00:00	27.09.2018 00:00	1,75	5,00
27.09.2018 00:00	28.09.2018 00:00	2,04	5,00
28.09.2018 00:00	29.09.2018 00:00	1,68	5,00
29.09.2018 00:00	30.09.2018 00:00	1,67	5,00
30.09.2018 00:00	01.10.2018 00:00	1,61	5,00

PETROȘEL Ovidiu

Director tehnic,
 EGGER Technologia S.R.L.

